









DCH og Buerne, Møllevej 14, 2990 Nivå

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
1. Parkeringspladser				
1.1	Hvor mange handicapparkeringspladser er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren?			Ingen
1.2	Hvor mange handicapparkeringspladser af 4,5 x 8 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? (evt. 2,5 x 8 m hvis p-pladsen grænser op mod et fortov). 			Ingen
1.3	Er p-pladserne forsynet med skilt? 		Nej	
1.4	Er p-pladsen afmærket med invalidesymbol på kørebane? 		Nej	

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
1.5	Er der fast jævn belægning ved handicapparkeringspladserne?		Nej	
1.6	Er kantsten o. lign. udlignet fra p-plads, så det er muligt at komme fra parkeringsplads til gangarealer og indgange? Niveauspring må højst være 2,5 cm. 		Nej	
2. Belysning				
2.1	Er adgangs- og tilkørselsarealerne forsynet med belysning?		Nej	
2.2	Er trapper og ramper belyst?		Nej	
2.3	Er der retningsorienteret belysning? En belysning der understreger retningen af et gangforløb.		Nej	
3. Ramper og udligninger				

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
3.1	<p>Er adgangsarealet fra vej/p-plads til indgange i bygningen mindst 1,3 m bredt? (plads til en kørestolsbruger)</p>		Nej	
3.2	<p>Findes der gribeegnede håndlister på siden af ramper og trapper?</p>		Nej	Hvis ja, findes der så håndlister på begge sider af rampen/trappen?
3.3	<p>Er der niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager?</p>		Nej	
4. Løfteplatforme, trappelifte og elevatorer				
4.1	<p>Er der løfteplatforme? Hvis ja, hvad er kapaciteten?</p>		Nej	

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
<p>4.2</p>	<p>Er der trappelifte? Hvis ja, hvad er kapaciteten?</p> 		Nej	
<p>4.3</p>	<p>Er der elevatorer?</p>		Nej	
<p>4.4</p>	<p>Hvor mange etager er der i bygningen?</p>			1 etage
<p>4.5</p>	<p>Er der adgang for kørestolebrugere til alle etagerne?</p>	Ja		
<p>5. Taktil* adskillelse og markering</p>				
<p>5.1</p>	<p>Findes der ledelinjer og opmærksomhedsfelter med god følbarehed på åbne pladser?</p> 		Nej	
<p>5.2</p>	<p>Er trappeafsatser ved adgangsveje udført med belægningsskift?</p> 		Nej	

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
	*Taktil betyder følelig.			
6. Installationer og teleslynge*				
6.1	Er der monteret teleslyngeanlæg eller lignende installation målrettet hørehandicap?		Nej	
	Teleslynge*	En teleslynge sender lyden fra fx mikrofonanlæg, højtaleranlæg, biografilm og tv ud som et elektrisk signal til brugere af høreapparater.		
7. WC- og baderum				
7.1	Forefindes handicptoiletter i stueetagen?		Nej	
7.2	Forefindes der handicptoiletter på alle etager med elevatoradgang, lift el. lignende?		Nej	
7.3	Er der niveaufri adgang til WC-rum?	Ja		
7.4	Er døren udadgående?		Nej	
7.5	Er der en et vendeareal på 1,5 x 1,5 m på toilettet? 		Nej	
7.6	Forefindes der holdegreb og/eller stole i baderum?		Nej	

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
8. Døre				
8.1	<p>Er den fri passagebredde i dør mindst 0,77 m?</p> <p>Hængsløst dør</p> <p>Fri bredde mindst 0,77 m</p>		Nej	
8.2	<p>Opfylder døre ved flugtveje og nødudgange ovenstående krav?</p>		Nej	
8.3	<p>Er der automatisk døråbner? (Trykknapanordning)</p>		Nej	
8.4	<p>Er arealet ud for yderdøre markeret med ændret belægning?</p>		Nej	
8.5	<p>Er dørtrin maks. 2,5 cm højt?</p>		Nej	
8.6	<p>Er der en platform/frirum på 1,5 x 1.5 m foran vderdøre?</p>		Nej	

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
9. Publikumspladser				
9.1	<p>Er der publikumspladser for kørestolsbrugere i lokaler med faste bænke- eller stolerækker?</p>			Ikke relevant
Idrætshaller				
9.2	<p>Er der niveaufri adgang til tilskuerpladser?</p>			Ikke relevant
9.3	Er der rækværk ved trappe til tilskuerrækker?			Ikke relevant
9.4	Er der kørestoleramper og -repos i tilknytning til tilskuerpladser?			Ikke relevant
9.5	Er der niveaufri adgang til selve sportspladsen (salen/halgulvet)?			Ikke relevant
10. Undervisningsfaciliteter på skoler og øvrige undervisningslokaler				
10.1	<p>Er der talesyntese og tekstforstørrelse på PC'er?</p>		Nej	
Håndarbejdslokaler				

Handicapguide

Tilgængelighed i kommunale ejendomme med offentlig adgang



FREDESBORG
KOMMUNE

Dato: 16-02-2016

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
10.2	Forefindes der hæve-/sænkeborde til personer i kørestol?		Nej	
10.3	Forefindes der køkkenredskaber der kan afhjælpe personer med nedsat funktion i hænder, f.eks. knive med savgreb?		Nej	