






Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40, 3050 Humlebæk




	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
1. Parkeringspladser				
1.1	Hvor mange handicapparkeringspladser er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren?			1 stk
1.2	Hvor mange handicapparkeringspladser af 4,5 x 8 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? (evt. 2,5 x 8 m hvis p-pladsen grænser op mod et fortov). 			
1.3	Er p-pladserne forsynet med skilt? 	ja		
1.4	Er p-pladsen afmærket med invalidesymbol på kørebane? 		nej	
1.5	Er der fast jævn belægning ved handicapparkeringspladserne?	ja		


	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
1.6	<p>Er kantsten o. lign. udlignet fra p-plads, så det er muligt at komme fra parkeringsplads til gangarealer og indgange? Niveauspring må højst være 2,5 cm.</p>	ja		
2. Belysning				
2.1	Er adgangs- og tilkørselsarealerne forsynet med belysning?	ja		
2.2	Er trapper og ramper belyst?			Ingen trapper og ramper
2.3	Er der retningsorienteret belysning? En belysning der understreger retningen af et gangforløb.		nej	
3. Ramper og udligninger				
3.1	<p>Er adgangsarealet fra vej/p-plads til indgange i bygningen mindst 1,3 m bredt? (plads til en kørestolsbruger)</p>	ja		
3.2	Findes der gribeegnede håndlister på siden af ramper og trapper?		nej	Hvis ja, findes der så håndlister på begge sider af rampen/trappen?

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
3.3	<p>Er der niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager?</p> <p>Fælles adgangsveje uden trin til alle enheder på en etage</p>	ja		
4. Løfteplatforme, trappelifte og elevatorer				
4.1	<p>Er der løfteplatforme? Hvis ja, hvad er kapaciteten?</p> <p>Løfteplatform Løftekapacitet min. 200 kg Belæsnings højde 0,5-1,2m afstand fra lipen max. 2,5 m min. 1,4 bredde min. 1,5</p>			Ingen løfteplatforme 1 etage
4.2	<p>Er der trappelifte? Hvis ja, hvad er kapaciteten?</p> <p>Min. 300 kg løftekapacitet Trappelift min. 1,2 min. 0,9 min. 1,5 Minimale afstand for og efter lift min. 1,5</p>			
4.3	Er der elevatorer?		nej	
4.4	Hvor mange etager er der i bygningen?			1 etage
4.5	Er der adgang for kørestolebrugere til alle etagerne?	ja		
5. Taktil* adskillelse og markering				

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
5.1	<p>Findes der ledelinjer og opmærksomhedsfelter med god følbarehed på åbne pladser?</p> 		nej	
5.2	<p>Er trappeafsatser ved adgangsveje udført med belægningsskift?</p> 		nej	
	*Taktile betyder følelig.			
6. Installationer og teleslynge*				
6.1	Er der monteret teleslyngeanlæg eller lignende installation målrettet hørehandicap?		nej	
	Teleslynge*	En teleslynge sender lyden fra fx mikrofonanlæg, højtaleranlæg, biograffilm og tv ud som et elektrisk signal til brugere af høreapparater.		
7. WC- og baderum				
7.1	Forefindes handicaptoiletter i stueetagen?	ja		
7.2	Forefindes der handicaptoiletter på alle etager med elevatoradgang, lift el. lignende?	ja		
7.3	Er der niveaufri adgang til WC-rum?	ja		
7.4	Er døren udadgående?		nej	

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
7.5	<p>Er der en et vendeareal på 1,5 x 1,5 m på toilettet?</p>	ja		
7.6	<p>Forefindes der holde-greb og/eller stole i baderum?</p>	ja		
8. Døre				
8.1	<p>Er den fri passagebredde i dør mindst 0,77 m?</p>	ja		
8.2	<p>Opfylder døre ved flugtveje og nødudgange ovenstående krav?</p>	ja		
8.3	<p>Er der automatisk døråbner? (Trykknapanordning)</p>	ja		
8.4	<p>Er arealet ud for yderdøre markeret med ændret belægning?</p>		nej	

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
8.5	Er dørtrin maks. 2,5 cm højt?	ja		
8.6	Er der en platform/frirum på 1,5 x 1.5 m foran vderdøre? 	ja		
9. Publikumspladser				
9.1	Er der publikumspladser for kørestolsbrugere i lokaler med faste bænke- eller stolerækker? 			
Idrætshaller				
9.2	Er der niveaufri adgang til tilskuerpladser? 			
9.3	Er der rækværk ved trappe til tilskuerrækker?			
9.4	Er der kørestoleramper og -repos i tilknytning til tilskuerpladser?			
9.5	Er der niveaufri adgang til selve sportspladsen (salen/halgulvet)?			

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
10. Undervisningsfaciliteter på skoler og øvrige undervisningslokaler				
10.1	Er der talesyntese og tekstforstørrer på PC'er? 	ja		Vi har adgang for alle på alle publikums maskiner Og på selvbetjeningsautomater er der store ikoner til alle funktioner Og der er hæve/sænke bord
Håndarbejdslokaler				
10.2	Forefindes der hæve-/sænkeborde til personer i kørestol?			
10.3	Forefindes der køkkenredskaber der kan afhjælpe personer med nedsat funktion i hænder, f.eks. knive med savgreb?			

Handicapguide

Tilgængelighed i kommunale ejendomme med offentlig adgang

Dato: 16-02-2016



FREDESBORG
KOMMUNE