




**Lerhytten, Nivåvej 2, 2990 Nivå**

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
<b>1. Parkeringspladser</b>				
<b>1.1</b>	Hvor mange handicapparkeringspladser er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren?	X		4 stk.
<b>1.2</b>	Hvor mange handicapparkeringspladser af 4,5 x 8 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? (evt. 2,5 x 8 m hvis p-pladsen grænser op mod et fortov). 	X		4 stk.
<b>1.3</b>	Er p-pladserne forsynet med skilt? 		X	
<b>1.4</b>	Er p-pladsen afmærket med invalidesymbol på kørebane? 		X	
<b>1.5</b>	Er der fast jævn belægning ved handicapparkeringspladserne?	X		Hård jord

	<b>EMNE</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>BEMÆRKNING</b>
<b>1.6</b>	<p>Er kantsten o. lign. udlignet fra p-plads, så det er muligt at komme fra parkeringsplads til gangarealer og indgange? Niveauspring må højst være 2,5 cm.</p>		X	Det er jeg ikke sikker på. Derfor et nej
<b>2. Belysning</b>				
<b>2.1</b>	Er adgangs- og tilkørselsarealerne forsynet med belysning?		X	Men vi ville gerne have udendørsbelysning, og har søgt kommunen om det.
<b>2.2</b>	Er trapper og ramper belyst?		X	Do.
<b>2.3</b>	Er der retningsorienteret belysning? En belysning der understreger retningen af et gangforløb.		X	
<b>3. Ramper og udligninger</b>				
<b>3.1</b>	<p>Er adgangsarealet fra vej/p-plads til indgange i bygningen mindst 1,3 m bredt? (plads til en kørestolsbruger)</p>	X		
<b>3.2</b>	Findes der gribeegnede håndlister på siden af ramper og trapper?		X	Hvis ja, findes der så håndlister på begge sider af rampen/trappen?

	<b>EMNE</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>BEMÆRKNING</b>
<b>3.3</b>	<p>Er der niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager?</p>		X	Det er et plan. Dørene er almindelige 80 cm. Brede døre. Derfor et nej.
<b>4. Løfteplatforme, trappelifte og elevatorer</b>				
<b>4.1</b>	<p>Er der løfteplatforme? Hvis ja, hvad er kapaciteten?</p>		X	
<b>4.2</b>	<p>Er der trappelifte? Hvis ja, hvad er kapaciteten?</p>		X	
<b>4.3</b>	Er der elevatorer?		X	
<b>4.4</b>	Hvor mange etager er der i bygningen?			Et plan
<b>4.5</b>	Er der adgang for kørestolebrugere til alle etagerne?	X		Dørene er 80 cm. Brede. Jeg ved ikke om det er bredt nok.
<b>5. Taktil* adskillelse og markering</b>				



## Handicapguide

Tilgængelighed i kommunale ejendomme med offentlig adgang







FREDENSBORG  
KOMMUNE

Dato: 16-02-2016

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
5.1	Findes der ledelinjer og opmærksomhedsfelter med god følbarehed på åbne pladser? 		X	
5.2	Er trappeafsatser ved adgangsveje udført med belægningsskift? 		X	
	*Taktile betyder følelig.			
<b>6. Installationer og teleslynge*</b>				
6.1	Er der monteret teleslyngeanlæg eller lignende installation målrettet hørehandicap?		X	
	Teleslynge*	En teleslynge sender lyden fra fx mikrofonanlæg, højtaleranlæg, biograffilm og tv ud som et elektrisk signal til brugere af høreapparater.		
<b>7. WC- og baderum</b>				
7.1	Forefindes handicaptoiletter i stueetagen?	X		Et stk.
7.2	Forefindes der handicaptoiletter på alle etager med elevatoradgang, lift el. lignende?	X		Et plan
7.3	Er der niveaufri adgang til WC-rum?	X		X
7.4	Er døren udadgående?	X		Trækkes til siden

	<b>EMNE</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>BEMÆRKNING</b>
<b>7.5</b>	<p>Er der en et vendeareal på 1,5 x 1,5 m på toilettet?</p>	X		
<b>7.6</b>	<p>Førefindes der holdegræb og/eller stole i baderum?</p>		X	
<b>8. Døre</b>				
<b>8.1</b>	<p>Er den fri passagebredde i dør mindst 0,77 m?</p>	X		
<b>8.2</b>	<p>Opfylder døre ved flugtveje og nødudgange ovenstående krav?</p>	X		
<b>8.3</b>	<p>Er der automatisk døråbner? (Trykknapanordning)</p>		X	
<b>8.4</b>	<p>Er arealet ud for yderdøre markeret med ændret belægning?</p>		X	

	<b>EMNE</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>BEMÆRKNING</b>
<b>8.5</b>	Er dørtrin maks. 2,5 cm højt?	X		
<b>8.6</b>	Er der en platform/frirum på 1,5 x 1.5 m foran vderdøre? 		X	
<b>9. Publikumspladser</b>				
<b>9.1</b>	Er der publikumspladser for kørestolsbrugere i lokaler med faste bænke- eller stolerækker? 		X	Vi har ikke publikumspladser
<b>Idrætshaller</b>				
<b>9.2</b>	Er der niveaufri adgang til tilskuerpladser? 		X	Ingen tilskuerpladser
<b>9.3</b>	Er der rækværk ved trappe til tilskuerrækker?		X	
<b>9.4</b>	Er der kørestoleramper og -repos i tilknytning til tilskuerpladser?		X	
<b>9.5</b>	Er der niveaufri adgang til selve sportspladsen (salen/halgulvet)?		X	

	EMNE	JA	NEJ	BEMÆRKNING
<b>10. Undervisningsfaciliteter på skoler og øvrige undervisningslokaler</b>				
<b>10.1</b>	Er der talesyntese og tekstforstørrer på PC'er?  		X	
<b>Håndarbejdslokaler</b>				
<b>10.2</b>	Forefindes der hæve-/sænkeborde til personer i kørestol?		X	
<b>10.3</b>	Forefindes der køkkenredskaber der kan afhjælpe personer med nedsat funktion i hænder, f.eks. knive med savgreb?		X	

## **Handicapguide**

Tilgængelighed i kommunale ejendomme med offentlig adgang

Dato: 16-02-2016



**FREDESBORG**  
KOMMUNE